



शिवालय गाउँपालिका
Shivalaya Rural Municipality
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
Office of The Rural Municipal Executive
सिमा, जाजरकोट
Sima, Jajarkot



कर्णाली प्रदेश, नेपाल
Karnali Province, Nepal

पत्र संख्या(Letter No): २०८१/०८२

पत्राङ्की नम्बर(Ref.No.):

शिलबन्दी दरभाउपत्रको माध्यमबाट Solar Tubular Battery खरिद सम्बन्धी सूचना
(प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति २०८१/१०/२०)

प्रस्तुत विषयमा यस शिवालय गाउँपालिका अन्तर्गत शाखा र वडा कार्यालयबाट प्रवाह गरिने सेवालार्ई व्यवस्थापन गर्नको लागि Solar Tubular Battery आवश्यक रहेकाले संलग्न स्पेसिफिकेसन बमोजिमका Solar Tubular Battery खरिद गर्नको लागि सम्पूर्ण फर्म तथा कम्पनीले यो सूचना प्रकाशित गरिएको मितिले ७ (सात) दिन भित्र यसै सूचनाका साथ संलग्न BoQ भरि आफ्नो शिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्नको लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ।

आवश्यक कागजात तथा शर्त:

१. दररेट पेश गर्ने फर्म/कम्पनीले अनिवार्य रूपमा दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी व्यहोराको लिखित निवेदन सहित नविकरण भएको फर्म दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, उपकरण निर्माण गर्ने ब्रान्डको आधिकारिक विक्रेता प्रमाणपत्र, मु.अ.कर दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र आ.व. २०८०/०८१ को कर चुक्त प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि पेश गर्नुपर्नेछ।
२. आवश्यक BoQ शिवालय गाउँपालिकाको वेबसाइट <https://shibalayamun.gov.np/> बाट डाउनलोड गर्न सकिनेछ।
३. BoQ मा आफुले कबोल गरेको रकम अंक र अक्षरमा स्पष्ट बुझिने गरी लेखेर पेश गर्नुपर्नेछ। अंक र अक्षरमा उल्लेखित रकम फरक वा स्पष्ट नभएमा अक्षरमा लेखिएको रकम मान्य हुनेछ।
४. Assembled ब्याट्रीहरू स्वीकृत गरिने छैन।
५. Technical Specification अनुसार ब्याट्री उपलब्ध भएको हुनुपर्नेछ। अन्यथा कार्यालय भुक्तानी गर्न वाध्य हुने छैन।
६. कम्तिमा ६० महिनाको warranty उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।
७. अन्य व्यवस्था प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली र कानून बमोजिम हुनेछ।

गोपनीय (गोपनीय)

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

Website: shibalayamun.gov.np Email: info@shibalayamun.gov.np Contact no. 9858084522

“व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासन: विकास, समृद्धि र सुशासन”

शिवालय गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सिमा, जाजरकोट
कर्णाली प्रदेश, नेपाल



Technical Specification of Solar Tubular Battery and (BoQ)

माल सामनाको विवरण			परिमाण	दर	रकम रु. म.अ.क. सहित	कैफियत
S.N.	Parameters	Requirement	10 PCs			Branded Battery
1	Brand	To be specified by bidder				
2	Model	To be specified by bidder				
3	Capacity	150 Ah capacity@c20, 12V				
4	Technology	Tubular				
5	Nominal Voltage	12V				
6	Supported UPS (VA rating)	300 VA - 10000VA				
7	Dry weight (±5% Kg)	27.3				
8	Filled weight (±5% Kg)	49.6				
9	Battery Dimensions	Length (±3 mm)-502 Width (±3 mm)-191 Height up to terminal (±3 mm)-440				
10	Warranty	60 months warranty				
11	Delivery & Fitting Charge included in above amount					

Prepared By:

Recommended By:

Approved By:

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत